

Réseau incendie

Février 2015

LEGENDE:

	Réseau Bas service à abandonner
	Réseau Haut service
	Réseau eau non potable (fontaines)
	Réseau à remplacer
	Vanne
	Poteau incendie non conforme
	Poteau incendie conforme
	Autonégulateur ou réducteur de pression
	Vidange ou purge

LINEAIRE A POSER :

Fonte Ø150 : 3600ml
Fonte Ø125 : 320ml
PVC Ø125 : 315ml
PVC Ø110 : 510ml
PVC Ø63 : 2180ml



Departement de la CREUSE
S.I.A.E.P. de la région de BOUSSAC
Echelle: 1/2500
Novembre 2006

SAUNIER & ASSOCIÉS

Plan du réseau du bourg de BOUSSAC-VILLE
avec modifications